

Recife, 12 de novembro de 2025.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 039/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2025

PROCESSO SEI Nº 0060407850.000015/2025-19

(Licitação Banco do Brasil Nº 1081163)

OBJETO: FORNECIMENTO EVENTUAL DE FILTROS DE AR UTILIZADOS OS TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO (TAB) DAS UNIDADES DE FORMAS SÓLIDAS, CONTROLE DE QUALIDADE E CENTRAL DE PESAGEM, INSTALADOS NO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRÁES S/A – LAFEPE. PARA A PRODUÇÃO DOS MEDICAMENTOS, CONFORME AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

Senhores licitantes,

Um dos prováveis licitantes fez os seguintes questionamentos formulados por e-mail, referente ao processo supracitado. A resposta da área demandante DIMAN / COMAN está em vermelho.

Item 17 - FILTRO ABSOLUTO 762X610X292 - METÁLICA OU PLÁSTICA

A CLASSE DE FILTRAGEM É H13 (HEPA13)?

Resposta demandante: SIM, H13

QUAL A VAZÃO DO FILTRO PARA PA INICIAL DE 250 PA?

Resposta demandante: MAIOR OU IGUAL A 3750 M³/H

Item 18 - FILTRO ABS SEPARADOR 1220X610X150 - METÁLICA OU PLÁSTICA

A CLASSE DE FILTRAGEM É H13 (HEPA13)?

Resposta demandante: SIM, H13

Item 19 - FILTRO PLISSADO CLASSE F9 592X592X292 - METÁLICA OU PLÁSTICA

QUAL A VAZÃO DO FILTRO?

Resposta demandante: MAIOR OU IGUAL A 5000 M³/H

O FILTRO POSSUI ABA?

Resposta demandante: SIM, POSSUI

Item 20 - FILTRO ABS PLISSADO 592X592X292 - METÁLICA OU PLÁSTICA

QUAL A VAZÃO DO FILTRO?

Resposta demandante: MAIOR OU IGUAL A 3000 M³/H

A CLASSE DE FILTRAGEM É H13 (HEPA13)?

RESPOSTA: SIM, H13

Item 22 - FILTRO ABS PLISSADO 1260X600X75 - METÁLICA OU PLÁSTICA

QUAL A VAZÃO DO FILTRO?

Resposta demandante: MAIOR OU IGUAL A 3750 M³/H

A CLASSE DE FILTRAGEM É H13 (HEPA13)?

Resposta demandante: SIM, H13

Item 23 - F-7 (BOLSA) 595X570X600 - ? 3400 METÁLICA OU PLÁSTICA - BOLSA 6

QUAL A ORDEM DA MEDIDA?

FOTO 1 - 595 X 570 X 600mm

Resposta demandante: FOTO 1 - 595 X 570 X 600mm Essa Medida.



OU

FOTO 1 ? 570 X 595 X 600mm



Item 28 - F-7 (BOLSA) 595X570X600 - ? 3400 METÁLICA OU PLÁSTICA - BOLSA 8

QUAL A ORDEM DA MEDIDA?

Resposta demandante: FOTO 1 - 595 X 570 X 600mm Essa medida.

FOTO 1 - 595 X 570 X 600mm



OU

FOTO 1 ? 570 X 595 X 600mm



Item 38 - PLISSADO ABSOLUTO 450x450x78 - ?1215 GALVANIZADO - FINO GAXETA DE VEDAÇÃO

QUAL A CLASSE DE FILTRAGEM? H13 (HEPA13) OU F9?

Resposta demandante: CLASSE É H13

O FILTRO POSSUI ABA?

Resposta demandante: NÃO

Item 39 - F9 (PLISSADO) 287x592x90x75 - ?1700 METÁLICA LISA ?PLISSADO

QUAL A ESPESSURA DO FILTRO? 90mm OU 75mm?

Resposta demandante: 90mm e 75 elementos filtrantes

O FILTRO POSSUI ABA?

Resposta demandante: NÃO

Item 40 - F9 (PLISSADO) 592x592x90x75 - ?3400 METÁLICA LISA ? PLISSADO

QUAL A ESPESSURA DO FILTRO? 90mm OU 75mm?

Resposta demandante: 90mm e 75 elementos filtrantes

A VAZÃO DE ? 3.400M3/H É ALTA PARA ESTE FILTRO. FAVOR CONFIRMAR A VAZÃO CORRETA.

Resposta demandante: VAZÃO DEFINIDA PELO CATÁLOGO DO FABRICANTE

O FILTRO POSSUI ABA?

Resposta demandante: NÃO

Item 45 - F9 (PLISSADO) 287x592x292x6 - ?1700 METÁLICA LISA PLISSADO

O NÚMERO 6 SERIA A QUANTIDADE DE CUNHAS? 6 CUNHAS?

Resposta demandante: SIM

O FILTRO POSSUI ABA?

Resposta demandante: NÃO

Item 48 - FILTRO ABSOLUTO 292X915X610 - METÁLICA OU PLÁSTICA - PLISSADO

QUAL A ORDEM DA MEDIDA?

FOTO 1 ? 915 X 610 X 292



OU

FOTO 2 ? 610 X 915 X 292

Resposta demandante FOTO 2 ? 610 X 915 X 292 ESSA MEDIDA



A CLASSE DE FILTRAGEM É H13 (HEPA13)?

Resposta demandante : SIM ! H13 HEPAH13.

QUAL A VAZÃO DO FILTRO?

Resposta demandante: MAIOR OU IGUAL A 2000 M³/H

Cláudio Henrique Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Utilidades
Técnico em Utilidade de caldeira

Coordenadoria de Manutenção - COMAN

Atenciosamente,

Pregoeira/Agente de Licitação
Comissão Permanente de Licitação