CARACTERÍSTICA DAS CLASSES DE LIMPEZA DAS ÁREAS

COR	CLASSIFICAÇÃO	P.S.TRANS.(M	TEMP.INTERNA (°C)	UR (%)	Nº MÍNIMO DE TROCAS
	ISO 8 (CTRL DE UMIDADE E TEMPERATURA)	GABI BHS	20±2°C	<60%	20
	CONFORTO (SEM CTRL DE UMIDADE E TEMPERATURA)	G 4 MA	22±2°C		
	CONFORTO (CTRL DE UMIDADE E TEMPERATURA)	G 4 MA	22±2°C	<60%	-
	ISO 8 (100% AR EXTERNA)	GABI BHS	22±2°C	<60%	20

QUADRO DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01	REVISÃO GERAL - PROJETO EXECUTIVO	
00	EMISSÃO INICIAL	

Sana Instalações e Serviços LTDA

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
UNIDADE DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ORAIS
CLASSIFICAÇÃO DE AREAS

CONTEÚDO:	ARQUIVO:
ESCALA:	DATA:
PRANCHA:	013